



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0083/01/2015

ORYGINAL

Wyrób / product: **System z gruntem: Grunt: MasterTop P 617, MasterTop 621,
MasterSeal P 385, MasterSeal P 684, Ucrete Primer SC;
Warstwa przykrywająca - dwuskładnikowa membrana wodoszczelna
MasterSeal M 689**

Zawierający / containing: żywicę poliuretanową, diizocyjaniany, poliaminy, żywicę epoksydową, alkohol etylowy i inne składniki wg deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka zabezpieczająca w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w stacjach uzdatniania wody oraz w oczyszczalniach ścieków - wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

Wyroby należy nakładać w warunkach zapewniających intensywną wentylację.

Po nałożeniu i wysezonowaniu powłoki, zbiornik napęlczyć wodą, którą należy pozostawić w nim na 72 godziny, a następnie odprowadzić do kanalizacji.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility of the product.



Wytwórca / producer:

BASF Construction Chemicals (Schweiz)
CH-8207 Schaffhausen, Industriestrasse 26, Szwajcaria
i inne zakłady produkcyjne w innych krajach

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BASF POLSKA Sp. z o.o.
02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 154

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-05-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-05-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 maja 2015

The date of issue of the certificate: 25th May 2015

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady